

Obec Želechovice nad Dřevnicí
ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

v zastoupení

Kaninga s. r. o.
Březnická 5565
760 01 Zlín,

čj.: MMZL 62585/2010 OŽPaZ-18
oprávněná úřední osoba: Alena Koryčanová
Zlín, 17.08.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

oznamuje,

že na návrh Obce Želechovice nad Dřevnicí, se sídlem ul. 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, v zastoupení společností Kaninga s. r. o., se sídlem Březnická 5565, 760 01 Zlín, bylo dne 19. 7. 2010 zahájeno vodoprávní řízení dle § 15 a § 55 citovaného zákona č. 254/2001 Sb., ve věci povolení stavby vodních děl **SO 01 Vodovod, SO 02 Rekonstrukce kanalizace**, která budou realizována v rámci stavby "Vodovod Želechovice nad Dřevnicí - Maršovy", na pozemcích parc. č. 172/14, 200/5, 223/1, 229/7, 234/19, 237/2, 241/1, 1520/4, 1578, 2224/10, 2224/11, 2224/13 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí. Účelem stavby je zabezpečení obyvatel v lokalitě pitnou vodou a odvod dešťových vod z komunikace. Předmětem tohoto řízení není SO 08 Rekonstrukce vodovodu.

Popis stavby:

SO 01 Vodovod – v rámci stavby bude realizován vodovod "VP" z trub HDPE 110x10mm, délce 1 155 m. Vodovod se napojí na rekonstruovaný vodovodní řad „VP1“ navrtávacím pasem před stávající armaturní šachtou. Vodovod je navržen podél stávající komunikace. Přejechod pod stávající přejezdovou komunikací bude řešen protlaký.

požadavky na vybavení

- za napojením na rekonstruovaný vodovod osadit šoupě na nově navrženém vodovodu
- trasa vodovodu „VP“ bude rozdělena dvěma sekčními šoupátky na tři úseky
- z důvodu manipulace bude u nově navržených hydrantů mezi ovládacím šoupátkem a hydrantem umístěn mezikus v délce min. 30 cm (TP roura)
- na konci vodovodu se osadí nadzemní požární hydrant
- v km 0.407 bude osazen hydrant-vzdušník
- v km 0.5395 bude osazen hydrant-kalník.+
- v km 0.657 (u stávající regulační stanice plynu) bude osazen nadzemní požární hydrant. Výkop se provede jako samostatný pažený s kolmými stěnami, pažení příložené. Šířka rýhy ve dně činí pro potrubí 1100 mm. Rýhy pod zpevněnými plochami budou zasypány štěrkopískem. Pro lože pod potrubím se použije štěrkopísek ve vrstvě 100 mm. Obsyp potrubí a hutnění zásypu se bude provádět pod vozovkou po vrstvách 150 mm při ručním a 200 – 300

mm při strojním hutnění. Pro zpětné zásypy se použije výkopek, dočasně umístěný vedle rýhy. **SO 02 Rekonstrukce kanalizace** - rekonstruovaná kanalizace bude sloužit pro odvedení dešťových vod z nově navržené komunikace, chodníku a podchycení stávajících dešťových přípojek od rodinných domů. **Splaškové odpadní vody nebudou do kanalizace napojeny.** Rekonstruovaná kanalizace bude napojena do stávající stoky, která je vyústěna do potoka. V rámci stavby bude realizována stoka „DP“ z trub PVC DN 300 se zvýšenou únosností SN 8 v délce 244 m. Stávající potrubí bude rozebráno a odvezeno na skládku Suchý důl. Šachty budou provedeny jako prefabrikované s monolitickým dnem půdorysných rozměrů průměr 1 m. Poklopy jsou navrženy litinové, tř. B (zatížení 12,5 t). Vstup do šachty umožní roznášecí prstenec s gumovým těsněním a přechodová skruž. U šachty umístěné nově navrženém vjezdu bude osazen poklop třídy D-zatížení 40t. Napojení všech potrubí do šachet bude prováděno pomocí opískovaných šachtových vložek uložených ve stěně šachty. Potrubí bude uloženo v pažené rýze šířky 1 100 mm, na pískové lože. Zásyp rýhy bude proveden pod zpevněnými plochami štěrkopískem. Rýhy pod zpevněnými plochami budou zasypány štěrkopískem. Pro zpětné zásypy se použije výkopek, dočasně umístěný vedle rýhy.

Přebytečná zemina, nevhodná do zásypů, bude odvezena na skládku Suchý důl do vzdálenosti 10km.

Předmětem tohoto řízení není povolení kanalizačních a vodovodních přípojek. Příslušným úřadem je Stavební úřad Magistrátu města Zlína.

Vodoprávní úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou v souladu s citovaným ustanovením uplatnit své námítky a připomínky **nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**, jinak nebude možno na ně vzít zřetel. Oznámení je doručeno v souladu s § 115 odst. 8 citovaného zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 30. dnem od jeho zveřejnění veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Zlína. Současně se mohou účastníci řízení a dotčené orgány státní správy v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí u Magistrátu města Zlína, odboru životního prostředí a zemědělství. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat na odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421 (budova bývalé pojišťovny), dveře č. 329, v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 17.00 hod, v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.


Alena Koryčanová
odborný referent oddělení vodního hospodářství



Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 30 dnů.

OBEC ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICI
PSČ 763 11
okr. Zlín

Datum vyvěšení: 13. 8. 2010

①

Datum sejmutí:

Dotčené orgány:

- Magistrát města Zlína, Stavební úřad
- Magistrát města Zlína, ODaSH
- Krajská hygienická stanice ZK
- Hasičský záchranný sbor ZK

Na vědomí:

- adresát
 - Obec Želechovice s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 30 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět
 - Lesy České republiky, s. p., Oblastní správa toků Vsetín
 - Jihomoravská plynárenská, a. s.
 - E.ON Česká republika, s. r. o.
 - Telefónica O₂ Czech Republic, a. s.
 - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 1601 75 Brno – Veveří
 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
 - Ing. Pavel Průša, Dr. Kolaříka 4743, 760 01 Zlín
 - Miroslav Vacula, Paseky 600, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
- Magistrát města Zlína – PODATELNA - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 30 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět